



【床傾斜】※最大値
『2階南西洋室8.0帖』
北西から南東方向へ
34mm/約5,000mm
=6.8/1000

【壁傾斜】
【A】1.0/1,000 上部が南方向へ
【B】2.5/1,000 上部が西方向へ
【C】1.0/1,000 上部が西方向へ
【D】2.5/1,000 上部が南方向へ

- ①基礎クラックあり(最大1.6mm)
※建物全体的にひび割れは見受けられます
- ②外壁ひび割れあり(最大1.0mm)
※建物全体的にひび割れは見受けられます

◎ : 測定器設置位置
※重量物(大型家具・ピアノ等)の影響により、数値が変動する場合があります。
※床レベルについて…図面記載の数値は基準から何mm差があるかの数字となります。
※勾配について…おおむね3m以上離れた2点間の距離と2点のレベル差から計算します。